

Штамп органа ГПН



Handwritten signature of the Director, name, F.I.O., organization name, and address.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

28 октября 2021г.

Ачхой-Мартановский муниципальный район место рассмотрения (город, район)

Старший инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району, Безаев Хусейн Дуквахович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 79 от 28 октября 2021г., возбужденного

Старшим инспектором ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району, Безаевым Хусейном Дукваховичем

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Директора Надыровой Петимат Усмановны

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что 28 октября 2021г.,

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района (МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района)

расположенное по адресу:

Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан, ул. Х. Нурадилова, 160

нарушил(а) требования пожарной безопасности установленных правилами пожарной безопасности,

а именно:

Table with 3 columns: Number, Description of violation, and Reference to administrative act.

		б) п. 36
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 61
6	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, допущены к работе.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 3
7	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 4
8	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ № 1479: п/в) п. 36

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: 366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14
(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внос:
Старший инспектор ОНД и ПР
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району Безаев Х.Д.
должность, фамилия, инициалы лица

Настоящее представление получил Нагунова Т.У.
дата, Ф.И.О.

Представление направлено _____
дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, № почтового отделения и № квитанции заказного письма

