



Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

364060 г. Грозный ул. Тухачевского, 13 т.8-(8712)-33-22-85 ф.33-22-85 E-mail: und\_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Ачхой-Мартановскому муниципальному району**

(наименование органа государственного надзора)

366611, ЧР, Ачхой-Мартановский муниципальный район, с. Ачхой-Мартан ул. Мамакаева, 14, тел.

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 100/1/54

по устранению нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района*  
*(МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

*ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району*

Гандалоева М.А.

№ 100/4

(наименование органа ГПН)

от « 25 » октября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин.

« 28 » октября 2021 г. по 16 ч 00 мин. « 28 » октября 2021 г.

проведена проверка

*Старшим инспектором ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району*  
*Бегаевым Хусейном Дукваховичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района*

*(МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского муниципального района)*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

*Директором Надыровой Петимат Усмановной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации).	Постановление правительства РФ № 1479: п. 54	25.07.2022	
2	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 9	25.07.2022	
3	На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 13	25.07.2022	
4	На объекте защиты допущено использование розеток (рубильников, других электроустановочных изделий) с повреждениями.	Постановление правительства РФ № 1479: п/п б) п. 36	25.07.2022	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителя.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 61	25.07.2022	
6	На объекте защиты, лица не прошедшие обучение мерам	Постановление правительства РФ №	25.07.2022	



	пожарной безопасности, допущены к работе.	1479: п. 3		
7	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 1479: п. 4	25.07.2022	
8	На объекте защиты светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	Постановление правительства РФ № 1479: п/п в) п. 36	25.07.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Ачхой-Мартановскому муниципальному району  
Безаев Х.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» \_\_\_\_\_ 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«29» 10 \_\_\_\_\_ 20 21 г.



(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.